

## Лист голосования по вопросу "Исключение домов из программы"

Приложение № 2

№	Адрес МКД	Год в региональной программе	Причина исключения из РП	Обращение органа местного самоуправления	Примечание	Решение Комиссии
1	г. Ульяновск Циолковского ул., 1/82	2027-2029, 2042-2044	Нежилое в соответствии с Выпиской из ЕГРН	от 23.12.2025 № 73-ИОГВ-07-ПО-01/6482вх	Протокол комиссии ОМСУ от 18.12.2025 № 40	не исключать
<b>Майнский район</b>						
1	Игнатова р.п., Школьная ул., 5	2015-2017, 2021-2023, 2024-2026, 2027-2029	В соответствии с результатом обследования технического состояния несущих конструкций дома, произведенного АО "Имущественная Корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)" от 2025 года износ составил 61-80%. Вывод: жилой дом подлежит сносу. Дополнительное заключение от АНО ОС "Ульяновскстройсертификация" от 2025 года. Вывод: физический износ несущих конструкций составляет 72%. Капитальный ремонт экономически не целесообразен.	-	Протокол комиссии ОМСУ отсутствует. В соответствии с статьей 168 ЖК РФ и Законом Ульяновской области от 05.07.2013 № 108-30 в региональную программу не включаются дома, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%.	исключить

Утвердить реестр  
Голосовали:

1. Агеева Е.В.
2. Казанцева Л.Ю.
3. Крюченкова С.В.
4. Магницкий В.К.

5. Наговская А.А.
6. Седов Д.К.
7. Чулдайкин В.Н.